


Referenz

LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR60



Einkaufcenter Thier-Galerie, Dortmund

Kurzinfo

Ort / Land:	Dortmund, Deutschland
Jahr:	2011
Objektart:	Einkaufsgalerie
Lösungen:	Lüftungsflügel PR60 Glasdach PR60 CI-Steuerungstechnik Pneumatische Huböffner Wärmeschutzverglasung
Effizienz:	U_w=1,1 W/(m²K) gemäß DIN EN 673

2300 m² verglaste Dachfläche, bestehend aus drei Pultdächern sowie einer Rotunde, bringen jede Menge Licht ins Innere des Einkaufstempels. Punktbedrucktes Spezialglas vermeidet Blendeffekte und begrenzt den solaren Wärmeeintrag - im Ergebnis profitieren nicht nur die sich darunter aufhaltenden Menschen von einem optimalen Raumklima, sondern auch die Betreiber von einer optimierten Energiebilanz.

- 116 pneumatisch betriebene Klappensysteme LAMILUX Rauchlift Glasdach PR60 und LAMILUX Rauchlift ME
- Konzeption und Errichtung der Steuerungseinrichtungen
- Steuerungsablaufautomation für RWA- und Lüftungsfunktionen
- Anbindung an die Gebäudeleittechnik über Modbus-Kopplung

LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH

Zehstraße 2 - Postfach 1540 - 95105 Rehau/Germany - Tel.: +49/(0)92 83/5 95-0 - Fax: +49/(0)92 83/5 95-29 0




E-Mail: information@lamilux.de - www.lamilux.de

Referenz

LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR60



Einkaufcenter Thier-Galerie, Dortmund



LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH

Zehstraße 2 - Postfach 1540 - 95105 Rehau/Germany - Tel.: +49/(0)92 83/5 95-0 - Fax: +49/(0)92 83/5 95-29 0

E-Mail: information@lamilux.de - www.lamilux.de